

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/)  
e-mail: [pssezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pssezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AI.530.18.4.2019

Zielona Góra, 23.08.2019 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań OL-LMiP-816/2019 z dnia 19.07.2019 r. i nr OL-LBŚ-816/2019 z dnia 22.07.2019 próbek wody pobranych dnia 16.07.2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawozdaniem z badań nr 070/2019-21 i 070/2019-23 z dnia 06.08.2019 r. próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 05.08.2019 r. z wodociągu publicznego Podlegórz o produkcji < 100 m<sup>3</sup>/d, którego administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 66- 132 Trzebiechów, ul. Parkowa 1C, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody nr OL-816, (sprawozdanie z badań nr OL-LMiP-816/2019 z dnia 19.07.2019 r. i nr OL-LBŚ- 816/2018 z dnia 22.07.2019 r.) pobranej w dniu 16.07.2019 r. w budynku mieszkalnym nr 3 w Radowicach w zakresie parametrów z grupy A i Enterokoków, wykazała podwyższoną barwę, która wynosiła  $22,6 \pm 5,7$  mg/l Pt.

W związku z powyższym w/w przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze i przesłało wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Analiza próbek wody nr 1577/2019 oraz nr 1579/2019, pobranej dnia 05.08.2019 r. z w/w punktu i Stacji Uzdatniani Wody (woda uzdatniona) w Podlegórz w zakresie pH i barwy wykazała, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) w związku z tym stwierdzono jak wyżej.

#### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebiechów  
ul. Sulechowska 2  
66-132 Trzebiechów  
e-mail: [wojt@trzebiechow.pl](mailto:wojt@trzebiechow.pl)
2. Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 1C  
66-132 Trzebiechów  
e-mail: [biuro@zgktrzebiechow.pl](mailto:biuro@zgktrzebiechow.pl)
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat  
Weterynarii w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4  
65-356 Zielona Góra

Ewa Walczak  
tel. 68 325- 46-71 wew. 0233

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze

  
mgr inż. Dorothea Baranowska

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

