

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AI.530.20.4.2019

Zielona Góra, 23.08.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-817/2019 z dnia 19.07.2019 r. i nr OL-LBŚ-817/2019 z dnia 22.07.2019 r. próbki wody pobranej dnia 16.07.2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawozdaniem z badań nr 070/2019-20 i 070/2019-22 z dnia 06.08.2019 r. próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 05.08.2019 r. z wodociągu publicznego Głuchów o produkcji < 100 m³/d, którego administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 66-132 Trzebiechów, ul. Parkowa 1C, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody nr OL-817, (sprawozdanie z badań nr OL-LMiP-817/2019 z dnia 19.07.2019 r. i nr OL-LBŚ-817/2018 z dnia 22.07.2019 r.) pobranej w dniu 16.07.2019 r. w kuchni budynku mieszkalnym nr 8/3 w Głębokiej w zakresie parametrów z grupy A i Enterokoków, wykazała podwyższoną mętność, która wynosiła $2,0 \pm 0,1$ NTU.

W związku z powyższym w/w przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze i przesłało wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej.

Analiza próbek wody nr 1576/2019 oraz nr 1578/2019, pobranych dnia 05.08.2019 r. z w/w punktu w zakresie pH i mętności oraz Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) w Głuchowie w zakresie pH, barwy i mętności wykazała, że woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) w związku z tym stwierdzono jak wyżej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
e-mail: wojt@trzebiechow.pl
2. Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1C
66-132 Trzebiechów
e-mail: biuro@zgktrzebiechow.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-356 Zielona Góra

Ewa Walczak
tel. 68 325-46-71 wew. 0233

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze
Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE