

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AI.530.18.4.2019

Zielona Góra, 26.11.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Parkowa 1C
66-132 Trzebiechów
e-mail: biuro@zgktrzebiechow.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2019 r., znak: ZGK.6010.22.2019.MW informuje, że nie znajduje podstaw prawnych do warunkowego dopuszczenia wody do spożycia z wodociągu publicznego Podlegórz o produkcji <100 m³/d z uwagi na obecność Enterokoków (Paciorkowców kałowych) w studni nr 1 w ilości 2 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml. Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze NR M/862/NS-HK-219/2019 z dnia 19.11.2019 r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Podlegórz o produkcji <100 m³/d.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
e-mail: wojt@trzebiechow.pl

Natalia Mielnik
tel. 683254671 do 75 (wew. 0233)

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

