

ekosystemy
ekosystemy-jt

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 SPÓŁKA Z O.O. W TRZEBIECHÓW
 W PŁYŃEŁO
 22. 08. 2022
 L. Dz. 316
 Podpis Jerocke

EKOsystemy - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

Uzupełnienie do SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów		
Temat:	SUW Podlegórz, analiza wody uzdatnionej		
Obiekt badań:	woda uzdatniona,		
Data pobierania próbek:	14.06.2022	Nr protokołu pobierania:	545/2022
Data przyjęcia próbek do badań:	14.06.2022	Data zakończenia badań:	11.08.2022
Stan próbki:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Uzupełnienie do sprawozdania z badań numer:	124/2022-13	Kolejny numer strony:	1
Data wydania uzupełnienia sprawozdania z badań:	12.08.2022	Ilość załączników:	1

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 1351/2022
<input type="checkbox"/> *	H-3	Bq/l	SCR/ZLGIG/1-017 ed. 3 z dn. 03.01.2022 załącznik nr 1	<5
<input type="checkbox"/> *	Ra -228	Bq/l	SCR/ZLGIG/1-002 ed. 6 z dn. 03.01.2022 załącznik nr 1	<0,02
<input type="checkbox"/> *	Ra -226	Bq/l	SCR/ZLGIG/1-002 ed. 6 z dn. 03.01.2022 załącznik nr 1	<0,01
S	Próbkę wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10			

Próbkę pobral Kacper Stawik, pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Góra.

S - badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Góra (decyzja nr M/293/NS-HK-160/2022 z dnia 02.05.2022)

* badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 005 - załącznik nr 1 (badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS w Katowicach w decyzji nr decyzja Nr NS.HKiŚ.9027.3.7.6.2022 z dnia 04.02.2022)

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
 Kierownik ds. Jakości Laboratorium

Ekosystemy - JT
 ul. Kożuchowska 10e, 65-364 Zielona Góra
 NIP 9730571464, REGON 080305237

Koniec sprawozdania

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.