



KOMUNIKAT NR 61/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

z wodociągu publicznego Głuchów (gm. Trzebiechów)

zaopatrującego miejscowości: Głuchów, Ledno, Głęboka, Borek, Gębice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż **jakość wody uległa pogorszeniu pod względem fizykochemicznym i nie spełnia wymagań** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody stwierdzono **przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej żelaza**. Parametr ten nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. powodować brunatne zabawienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**

Pozostałe zbadane parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne grupy B spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania