

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
NIP: 929-10-85-602

BIURO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W TRZEBIECHOWIE
W PŁYŃĘŁO

Dnia 26.02.2024 L. Dz. 92

Zał. Podpis Szul

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-W.9020.39.2.2024

Zielona Góra, dnia 21 lutego 2024 r.

Wójt Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

Okresowa ocena jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Podlegórz za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. z wodociągu publicznego Podlegórz pobrano 6 próbek wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 9 próbek wody, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.).

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 27.09.2023 r. w punktach czerpalnym: Podlegórz, SUW, woda uzdatniona i Radowice nr 3 budynek mieszkalny, wykryto pojedyncze bakterii grupy coli na sieci w ilości <3 jtk/100 ml. W związku z powyższym po otrzymaniu wyników badań próbek wody w dniu 29.09.2023 r. wydano ocenę cząstkową jakości wody, w której zobowiązano administratora ujęcia do podjęcia działań naprawczych oraz wydano komunikat, który zamieszczono na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze i przekazano administratorowi ujęcia oraz Wójtowi Gminy Trzebiechów.

Administrator wodociągu podjął działania naprawcze oraz przedstawił wyniki badań jakości wody, na podstawie których tutejszy organ wydawał w dniu 10.10.2023 r. ocenę cząstkową o przydatności wody do spożycia przez ludzi i 31.10.2023 r. umorzył postępowanie. W związku ze stwierdzeniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w dniu 14.11.2023 r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze pobrali ponownie próbki wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych z grupy B w punktach czerpalnych w/w. Na podstawie wyników badań próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał ocenę cząstkową jakości wody, w której poinformował, że jakość wody w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w dniu 04.12.2023 r w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 66-132 Trzebiechów, ul. 3 Maja 2 w punktach czerpalnych zlokalizowanych na sieci wodociągowej stwierdzono w punkcie Radowice nr 3, budynek mieszkalny przekroczoną wartość żelaza.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie sprawozdań z badań wody wydawał oceny cząstkowe o pogorszeniu jakości wody, w których zobowiązywał przedsiębiorstwo wodociągowe do podjęcia działań naprawczych oraz dostarczenia wyników badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej potwierdzających skuteczność prowadzonych działań. Ponadto wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Podlegórz, w którym poinformował konsumentów wody o jej pogorszeniu pod względem fizykochemicznym i nie spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametryczną żelaza i mętności. Komunikat zamieszczono na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Zielonej Górze i przekazano administratorowi ujęcia oraz Wójtowi Gminy Trzebiechów. Administrator wodociągu podjął działania naprawcze oraz przedstawił wyniki badań jakości wody, gdzie nadal stwierdzono przekroczoną dopuszczalną wartość parametryczną żelaza i mętności.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. woda z wodociągu publicznego Podlegórz była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Administrator wodociągu tzn. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Podlegórz na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.). Próbkę wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2023 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Otrzymuje:

1. Adresat
ePUAP (UPD): /aeiee6550m/SkrytkaESP
2. a'a

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 2
66-132 Trzebiechów
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65 – 849 Zielona Góra
e-mail: zielonagora.piw@wet-zgora.pl